

索普新材料照明维修改造工作量统计

一、检维修工作内容

1、集控室一楼大厅屋顶 LED 平板灯具维修：（负责人：徐建俊）

此次维修为屋顶 LED 照明灯具的更换，数量为 30 套，型号为 220V 38W 6500K 600*600，其屋顶距离地面高度约为 7.5-8 米左右。

徐建俊

2、精化 35kV 变电所楼梯过道共有 14 盏圆形吸顶灯需维修。（负责人：周伟程）

具体工作量：更换 14 套圆形吸顶灯，如线路有问题应检查修复。其中过道灯具更换 12 套，高度在 5 米左右，楼梯灯具更换 2 套，高度在 8 米左右。

周伟程

3、盐化事业部化盐岗位照明管线及灯具更新 1 套。（负责人：王传红）

具体工作量：Q235、DN20 镀锌钢管拆除/安装 21 米，拆除/新装 60WLED 工矿灯 1 套，拆除灯具高度约为 7.5-8 米。

王传红

二、施工注意事项：

1. 施工单位投标前需现场勘察，确认工作量。
2. 施工前做好现场交底，制定好具体施工方案，办理齐全作业票证
3. 由于屋顶高度较高，故作业人员必须为专业的电工（持有



权威机构颁发的维修电工特种作业证), 现场至少一人作业, 两人监护。

4. 除灯具及镀锌钢管由我公司提供外, 所有施工用工具及辅材均由施工方自备。

注: 要求施工单位具有石油化工类企业安装维修施工资质。

